平成29年度

採水場所:本谷浄水池 検査項目		単位 ＼ 採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	コ/ml			400									
2	大腸菌	−			不検出									
3	カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	mg/l			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	mg/l			<0.001									
6	鉛及びその化合物	mg/l			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	mg/l			<0.001									
8	六価クロム化合物	mg/l			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	mg/l			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.3									
12	フッ素及びその化合物	mg/l			0.09									
13	ほう素及びその化合物	mg/l			<0.01									
14	四塩化炭素	mg/l			<0.0002									
15	1,4−ジオキサン	mg/l			<0.005									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1.2−ジクロロエチレン	mg/l			<0.002									
17	ジクロロメタン	mg/l			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	mg/l			<0.001									
19	トリクロロエチレン	mg/l			<0.001									
20	ベンゼン	mg/l			<0.001									
21	塩素酸	mg/l												
22	クロロ酢酸	mg/l												
23	クロロホルム	mg/l												
24	ジクロロ酢酸	mg/l												
25	ジブロモクロロメタン	mg/l												
26	臭素酸	mg/l												
27	総トリハロメタン	mg/l												
28	トリクロロ酢酸	mg/l												
29	ブロモジクロロメタン	mg/l												
30	ブロモホルム	mg/l												
31	ホルムアルデヒド	mg/l												
32	亜鉛及びその化合物	mg/l			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.010									
34	鉄及びその化合物	mg/l			<0.01									
35	銅及びその化合物	mg/l			0.002									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l			2.7									
37	マンガン及びその化合物	mg/l			<0.001									
38	塩化物イオン	mg/l			0.8									
39	カルシウム. マグネシウム等	mg/l			16									
40	蒸発残留物	mg/l			<50									
41	陰イオン界面活性剤	mg/l			<0.02									
42	ジェオスミン	mg/l			<0.000001									
43	2−メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	mg/l			<0.005									
45	フェノール類	mg/l			<0.0005									
46	有機物等(TOC)	mg/l			0.9									
47	pH値	−			7.1									
48	味	−			異常なし									
49	臭気	−			異常なし									
50	色度	−			2									
51	濁度	−			<0.1									