平成30年度　採水場所：堰下水源

	検査項目	給水栓における水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100ｺ/ml以下			0									
2	大腸菌	不検出			不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			<0.004									
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			2.6									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.07									
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			<0.0002									
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下			<0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下												
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.013									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.002									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			9.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下			11									
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			57									
40	蒸発残留物	500mg/l以下			140									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			<0.000001									
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			<0.000001									
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下			<0.005									
45	フェノール類	0.005mg/l以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3mg/l以下			<0.3									
47	pH値	5.8-8.6			7.0									
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと			異常なし									
50	色度	5度以下			<1									
51	濁度	2度以下			<0.1									