平成30年度　採水場所：上の原地区（上の原減圧弁）

	検査項目	給水栓における水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100ｺ/ml以下	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.001							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004							
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.4							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09							
13	ほう素及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002							
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					<0.002							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		0.17			0.24			0.12			0.09	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.037			0.028			0.0077			0.0033	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.037			0.029			0.008			<0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.027			0.015			0.006			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		<0.001			0.0014			<0.001			<0.001	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					<0.01							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.11			0.078			0.034			0.029	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.01							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.002							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.4	3.7	2.9	4.0	3.6	5.7	3.4	3.4	3.4	3.6	4.3	3.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					28							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					69							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001						
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005							
46	有機物等（TOC）	3mg/l以下	0.7	1.3	0.6	1.9	0.9	1.4	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7
47	pH値	5.8-8.6	7.3	7.4	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<1	2	<1	3	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1