令和4年度　採水場所：伊久間地区（伊久間消防詰所）

	検査項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01	一般細菌	100以下	コ/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
03	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	水銀及びその化合物	0.0005 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	セレン及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	鉛及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	六価クロム化合物	0.02 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	亜硝酸態窒素	0.04 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 以下	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	mg/L	2.4	-	-	3.7	-	-	3.7	-	-	3.6	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	mg/L	0.08	-	-	0.10	-	-	0.09	-	-	0.08	-	-
13	ほう素及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.4-ジオキサン	0.05 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6 以下	mg/L	0.07	-	-	0.06	-	-	0.07	-	-	0.08	-	-
22	クロロ酢酸	0.02 以下	mg/L	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
23	クロロホルム	0.06 以下	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
26	臭素酸	0.01 以下	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	総トリハロメタン	0.1 以下	mg/L	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	mg/L	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
30	ブロモホルム	0.09 以下	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	mg/L	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200 以下	mg/L	5.8	5.8	5.6	6.1	6.0	5.8	6.2	5.9	5.9	6.3	6.2	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	mg/L	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500 以下	mg/L	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005 以下	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物等(TOC)	3 以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	-	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 以下	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満